



ÖSTERREICHISCHE VEREINIGUNG
FÜR DAS GAS- UND WASSERFACH

Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach
A-1015 Wien, Schuberttring 14, Postfach 26
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at



Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Wirtschaft, Familie und Jugend



ÖVGW-Zertifikat

über die Verleihung des Rechtes
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Gas

Registrierungsnummer

G 2.965

Gültigkeitsdauer

bis Ende Juni 2014

Inhaber ♦ Vertrieb in Österreich

IPU Ing. Paul Unger
Armaturen-VertriebsgmbH
Hardtmuthgasse 53/2/1
A-1100 Wien

Hersteller

GHIBSON Italia S.r.l. / I

Prüfungsart

Erstprüfung

Prüfbericht

TGM – VA HL 7891

Prüfrichtlinien

- PG 500 (Ausgabe Juli 2009) in Verbindung mit PG 337 (Ausgabe April 2006) (ÖNORM M 7437: 2000-01) sowie
- PG 600 (Ausgabe April 2011) in Verbindung mit PG 437 (Ausgabe Jänner 2008) (ÖNORM EN 13774: 2003-7)

Produkt

Absperklappen in Zwischenflanschausführung für die Gasinstallation mit Gasen der Kategorie I_{2H}


Type: BLKI, BVKI

in den Dimensionen
DN 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300,
350, 400, 450, 500
MOP 10 bar
wahlweise mit Ringgehäuse oder
Anflanschgehäuse PN 10/16
Betätigung durch Handhebel oder Getriebe

ZVR 818156001

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und Wasserversorgung.“

Wien, am 17. Juni 2011


Dipl.-Ing (FH) Alexander Schwanzner
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle